



energy to inspire the world

Padova 30 Marzo 2020
DI-NOR/LAV/GAL. Prot. 488
NOR/MAR/20018
EAM 12012

Raccomandata A/R
Spett.le
Carraro onoranze funebri snc di Carraro Luciano & C.
Via Roma, 63
35010 Villanova di CSP (PD)

Pec: info@pec.studiospa.eu
Spett.le
Studio SPa
Via Roma, 20
35010 Villanova di CSP (PD)

E, p.c.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A
Centro di Marghera
Via Bottenigo, 111
30175 Marghera (VE)

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per opere da realizzare in fascia di rispetto

Metanodotto: Cremona – Mestre DN 400

Nulla Osta: Realizzazione pavimentazione in ghiaio e recinzione-sul fg.5 mapp.le 327 in Comune di Villanova di Camposampiero (PD).

Con riferimento alla Vostra richiesta del 30 Ottobre 2019, ricordiamo che il fondo interessato, è gravato da servitù di metanodotto che prevede - tra l'altro - la possibilità per SNAM RG di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 9,00 (nove/00) dall'asse della condotta, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate come da progetto allegato alla richiesta, e siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

Distretto Nord Orientale
Largo F. Rismondo, 8
35131 Padova
Tel. centralino + 39 049 8209111
Telefax + 39 049 8209331
Chiama Prima di Scavare 800 900 010
distrettonor@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale € 2.735.670.475,56 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



- I lavori di realizzazione nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con la nostra Unità in indirizzo (tel. 800 900 010), che provvederà alla stesura del **verbale di riunione riguardante i rischi specifici**, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- Dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Sopra la nostra condotta e nella corrispettiva fascia asservita non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi anche se provvisori, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
- L'area relativa agli accessi carrai e pedonali, ricadente all'interno della fascia di servitù della condotta, dovrà mantenere una superficie permeabile in ghiaino, così come riportato negli elaborati grafici di progetto, e non dovrà in alcun modo essere manomessa modificandone le condizioni di permeabilità;
- Sul metanodotto dovrà essere mantenuta, per tutta la sua lunghezza, una fascia a terreno agrario larga 1,00 m per parte dall'asse della condotta, delimitata da adeguato cordolo in cls e non dovrà in alcun modo essere modificata l'attuale quota di posa della condotta;
- La costruenda recinzione dovrà essere realizzata in rete metallica e stanti in metallo, dovrà essere garantita la possibilità di poter ispezionare a vista i tratti di metanodotti ricadenti all'interno dell'area recintata; non dovranno essere realizzati mascheramenti con siepi, di altezza non superiore a 1,50 metri, o altro che precluda tale controllo;
- Resta inteso che nei punti di intersezione con la ns. condotta, i pali in cemento della realizzanda recinzione, dovranno essere posti ad una distanza minima non inferiore a metri 1,50 dal ns. metanodotto;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto allegato, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte Vostra, di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante".



In ogni caso, Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'opera in oggetto.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Marghera resta a Vostra disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Copia del presente Nulla Osta, ivi compreso l'allegato progetto, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vostri lavori; inoltre trascorsi 4 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

Timbro e Firma per Accettazione

.....

 Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Nord Orientale
Head
Giuseppe Marco Landi

