



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 8181 /DD/sdm

Mirano (VE), 28 MAG. 2025

Ns. Rif. N. 6472, 7909/2025

SPETT.LE

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
AREA ED. PRIVATA, URBANISTICA E S.I.T.

comune.villanovadicamosampiero.pd@pecveneto.it

e, p.c. SPETTLE

REGIONE DEL VENETO

GENIO CIVILE DI PADOVA

geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Variante Parziale n. 22 al Piano degli Interventi del Comune di Villanova di Camposampiero
Parere su Valutazione di Compatibilità Idraulica

Con riferimento alla Vostra nota prot. 4638 del 24.04.2024, acquisita al protocollo dello scrivente al n. 6472 della medesima data, e successive integrazioni qui pervenute alla data 22.05.2025, con la presente lo scrivente Consorzio, valutati i contenuti di Compatibilità Idraulica a firma dell'ing. Domenica Mimma Raulli, ha verificato che le previsioni urbanistiche in merito alla variante urbanistica in oggetto risultano idraulicamente compatibili.

Si ricorda inoltre che, ferme restando le valutazioni contenute negli elaborati approvati, in fase di progettazione definitiva, gli interventi previsti in Variante dovranno comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti sotto il punto di vista idraulico, attraverso un'ulteriore specifica e più dettagliata Valutazione di Compatibilità Idraulica, che dovrà acquisire il parere dello scrivente Consorzio.

Inoltre, per gli interventi previsti in adiacenza ai corsi d'acqua consortili e alle proprietà demaniali, si fa presente che in fase di progettazione definitiva dovrà essere rispettato il vincolo idraulico stabilito dal vigente R.D. 368/1904 (ml 10,00 misurati dal ciglio superiore del corso d'acqua e dalla proprietà demaniale). Dovrà pertanto essere garantita la tutela dei corsi d'acqua, nonché l'accessibilità e la transitabilità dei mezzi addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria e dovrà essere rilasciata dallo scrivente Consorzio regolare Concessione Idraulica per le opere previste all'interno della suddetta fascia di rispetto.

La presente è rilasciata nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione consorziale, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o Enti Pubblici, ed in ogni caso resta subordinata alle considerazioni definitive che l'Unità Organizzativa del Genio Civile Regionale competente vorrà esprimere.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore

(Ing. Carlo Bendoricchio)



Per comunicazioni:

Ufficio Pianificazione e Pareri

Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis

Responsabile di Procedimento: dott.ssa urb. Silvia Di Meo

e-mail: s.dimeo@acquerisorgive.it tel. 041.5459120

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269

Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it

